

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

28 – 340 Sędziszów
ul. Dworcowa 19
NIP: 6562334927

tel. fax: 3812023; 3811580;

REGON: 368906340

Znak: ZUK.440.826.....2022

Sędziszów dnia 23.08.2022

VOSTOK DESIGN
Wojciech Gawinowski
ul. Syrokomil 7/2
30-102 Kraków

W SPRAWIE: wydania warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej na podłączenie planowanej inwestycji – parkingu typu „Parkuj i jedź” na działkach budowlanych nr 1/7, 156/1, 156/32 obręb 0001 przy ul. Dworcowej w miejscowości Sędziszów, gm. Sędziszów.

WARUNKI TECHNICZNE:

1. Przyłącze wodociągowe:

- na załączonej mapie oznaczono kolorem niebieskim istniejący wodociąg;
- włączenie do wodociągu wykonać na opaskę (samonawiertkę) lub trójnik;
- przyłącze wodociągowe do w/w działek wykonać z rur PE;
- średnicę przyłącza wodociągowego i wodomierza należy dostosować do zapotrzebowania wody;
- przewidzieć zasuwę odcinającą z obudową teleskopową i uszczelnieniem miękkim;
- przewidzieć pomiar zużycia wody z zaworem antyskażeniowym i dwoma zaworami kulowymi za i przed wodomierzem w typowej studni wodomierzowej;