

## BURMISTRZ SĘDZISZOWA

ul. Dworcowa 20  
28-340 Sędziszów

Sędziszów, dnia 07 stycznia 2025 r.

OŚ.6220.3.19.2023

### POSTANOWIENIE

Burmistrz Sędziszowa, działając na wniosek strony spółki Green Park XXI Sp. z o.o., ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski złożonego do tut. Urzędu w dniu 18.12.2024 r. przez Pełnomocnika spółki Pana Rafała Jakubek, dotyczącego postanowienia sprostowującego do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”, która została wydana przez tut. Organ w dniu 11 kwietnia 2024 r,

na podstawie art. 113 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572),

**orzeka:**

**sprostować omyłkę w decyzji Burmistrza Sędziszowa z dnia 11.04.2024 r. znak OŚ.6220.3.17.2023 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”, w następujący sposób:**

**w punkcie 1 sentencji decyzji strona 2 decyzji w wierszu 2 zapis:**

– do 32 stacji transformatorowych, o powierzchni zabudowy do 60 m<sup>2</sup> (każda), mocy do 1 MVA, wysokości do ok. 4 m.n.p.t. Planowany jest kontener wyposażony w rozdzielnie niskiego i średniego napięcia i komorę transformatorową, transformator wraz z niezbędnymi instalacjami. Lokalizacja stacji powinna spełniać uwarunkowania wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. Urz. z 2022 r., poz. 1225),

**zastępuje się zapisem:**

– do 32 stacji transformatorowych, o powierzchni zabudowy do 60 m<sup>2</sup> (każda), mocy do 1 MVA – lub mniejsza liczba większych urządzeń – o wysokości do ok. 4 m n.p.t. Planowany jest kontener wyposażony w rozdzielnie niskiego i średniego napięcia i komorę transformatorową, transformator 0,8/15,75 kV wraz z niezbędnymi instalacjami. Lokalizacja stacji powinna spełniać uwarunkowania wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. Urz. z 2022 r., poz. 1225).

## Uzasadnienie

W dniu 11.04.2024 r. Burmistrz Sędziszowa wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji pod nazwą „Budowa instalacji OZE o łącznej powierzchni zabudowy do 41,710 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elektroenergetyczną na działce ewidencyjnej 1535/1 ob. Jeżów gm. Sędziszów”. Wnioskowana zmiana podyktowana jest aspektem ekonomicznym. Firma projektowa analizując tą inwestycję zwróciła uwagę na koszty związane z zakupem sprzętu technologicznego o różnej mocy. Stacji transformatorowych o mocy 1 MVA trzeba by użyć wielokrotnie więcej, niż urządzeń o większej mocy.

Sprostowane zapisy decyzji zawarte były w KIP dołączonym do wniosku o wydanie decyzji, lecz nie zostały w całości zapisane w treści decyzji z dnia 11 kwietnia 2024 r. znak: OŚ.6220.3.17.2023.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Sędziszowa.

Burmistrz Sędziszowa  
Wacław Szarek

### Otrzymują:

1. Pełnomocnik

Pan Rafał Jakubek

adres korespondencyjny

ul. Szubińska 13, 87-100 Toruń,

2. Strony postępowania poprzez wywieszenie zawiadomień/obwieszczeń w miejsc. Jeżów, Podsadek, Klimontów, tablica ogłoszeń UM (art. 49 kpa.), Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego,

### Do wiadomości

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce (e-puap)

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Ul. 11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów (e-puap)

3. Zarząd Zlewni w Kielcach

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Robotnicza 5, 25-662 Kielce (e-puap)

4. a/a