



# SĘDZISZOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 9b, 28-340 Sędziszów,  
tel. 041 38-10-069 , fax. 041 38-10-095, e-mail: spec.siedziszow@wp.pl  
Kapitał zakładowy: 688 000 zł, NIP: 656-22-21-778, Regon 260 031 938  
Sąd Rejonowy w Kielcach X wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000 237 871

---

L.dz.153/07

Sędziszów, dn. 03.04.2007r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  
przetargu nieograniczonego na  
**„Przebudowę – modernizację systemu ciepłowniczego Miasta Sędziszów”.**

## **Odpowiedzi na zapytania**

### **Pierwsza grupa pytań**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2006 r., nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w związku z otrzymanymi zapytaniami Zamawiający wyjaśnia:

*Pyt. 1 Zgodnie z punktem 9.2.(a) SIWZ Wykonawca ma obowiązek „wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem była realizacja robót związanych z budową/przebudową systemu ciepłowniczego o łącznej wartości nakładów nie mniejszej niż 6 mln PLN netto (bez VAT). Za zamówienia wykonane Zamawiający uznaje takie, dla których wydane zostało Świadectwo Wykonania lub dokument równoważny.*

*W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:*

*1. Czy Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku jeśli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w okresie ostatnich 5 Lat przed dniem opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych w robotach polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji kotłowni, ciepłowni, węzłów cieplnych lub sieci cieplnych jako odrębnych zamówień, których łączna wartość wyniesie 5 mln zł netto?*

Odp. 1 Zamawiający określił wymagania dotyczące niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia w pkt. 9.2.(a) SIWZ. Zamawiający nie określa minimalnej wartości pojedynczego zamówienia. Informacja dotycząca wartości nakładów zamówień referencyjnych winna być podana w dokumentach potwierdzających ich należyte wykonanie, dołączonych zgodnie z wymaganiami SIWZ do Załącznika nr 6 – Wzór wykazu wykonanych zamówień.

### **Druga grupa pytań**

*Pyt. 1 Czy do oferty należy zastosować rury preizolowane wykonane wg normy PN EN253 z rurą przewodową stalową ze stali P235GH, wykonanie wg PNEN10217?"*

Odp. 1 Wykonawca jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z obowiązującymi normami. Zamawiający zastrzega przy tym, iż nie wyraża zgody, aby rury preizolowane wykonane były z rur stalowych ze szwem.

Z poważaniem

Opr. Mariusz Skierski